

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 und Teil 6
für die Wärmeversorgung aus dem

Fernwärmenetz **Bergkamen**

der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH
Kamen, Bönen, Bergkamen
Poststraße 4, 59174 Kamen

Primärenergiefaktor $f_{p, FW} = 0,22$

CO₂-Emissionsfaktor $f_{CO_2, WL} = 65 \text{ g CO}_2 / \text{kWh}$

Der Anteil erneuerbarer Energien beträgt 84%

Die Bescheinigung ist längstens gültig bis zum: 16.02.2031


Hamburg, 17.02.2021

Datum, Ort



Ronald Schwenn

fp-Gutachter Nr. FW 609-109



Dr. Burkhard Stapper