

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 1, 5, 7

Versorgungsgebiet: **Kamen „Sesecke Aue / Hemsack“**
der **GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH**
Kamen, Bönen, Bergkamen,
Poststraße 4
59174 Kamen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
(§ 22 Absatz 2 GEG) 0,00

Primärenergiefaktor nach Kappung
(§ 22 Absatz 3 GEG) 0,21

CO₂-Emissionsfaktor FW 309-1:2021
(Anlage 9 GEG) 0 g/kWh

Anteil hocheffiziente KWK (Grubengas)
FW 309-5:2021 86,74%

Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}
FW 309-5:2021 1,74

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt.

Als Grundlage für die Berechnung wurden Betriebsdaten des Jahres 2020 verwendet.

Die Bescheinigung ist längstens gültig bis zum: 14.11.2024

Dortmund, 15.11.2021

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Thomas Opitz
Gutachter nach FW 609 & FW 611
E.ON Energy Solutions GmbH